



- Порядок проведения монтажных работ:
1. Отрывка котлована 2350x2350 L-1550
 2. Засыпка и уплотнение цементно-песчаной подушки толщиной 150 мм
 3. Установка изделия на цементно-песчаную подушку
 4. Обратная засыпка пазух котлована цементно-песчаной смесью, с одновременной заливкой водой внутрь изделия
 5. Подключение к электросети
 6. Установка в модуль компрессора и его подключение
 7. Пуско-наладка и запуск изделия в эксплуатацию

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Проб.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Инв.				

Далос-5НК		Лист	Масса	Масштаб
Схема монтажа		Лист		